



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

ул. Луначарского, 11-а, г. Череповец,
Вологодская обл., 162600

Тел. 8 (8202) 50-15-38, факс 50-15-58
03.2023 № 07-03-2023

*Отдел № 690
Череповец*



Директору МАОУ «Общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 35»

Кокосовой И.Е.

ул. Верещагина, д.5,
Череповец, 162602

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона,
причин и условий, им
способствующих

Прокуратурой города проведен анализ информации ОНД и ПР по г. Череповец о соблюдении требований законодательства в сфере соблюдения требований о пожарной безопасности МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35», по результатам которого установлено следующее.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; нарушение требований пожарной безопасности являются невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Положениями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

По результатам проверки информации ОНД и ПР по г. Череповец в деятельности МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» установлены нарушения, а именно, в нарушение ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184), п.4.3.12 СП 1.13130

Ч № 122247

Прокуратура города Череповца Вологодской
области
№ Прдр-20190029-137-23/-20190029

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130) в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.

В нарушение ст. 4, 6, 88 Технического регламента, ст. 46 ФЗ № 184, п.7.6, п.7.7 СП 1.13130 выходы с лестничных клеток на чердак не выполнены в виде противопожарных дверей 2-го типа.

В нарушение ст. 4, 6, 134, табл. 28 Технического регламента на путях эвакуации допущена горючая отделка полов (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов для покрытия полов КМ2 (коридор третьего этажа).

В нарушение ст. 4, 6, ч. 8 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Технического регламента, ст. 46 ФЗ № 184, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

В нарушение ст. 4, 6, 88, табл. 23 Технического регламента, ст. 46 ФЗ № 184, п. 4.18 СП 4.13130.2013 вход в подвал (правое, левое крыло) не выделен противопожарной дверью.

В нарушение ст. 4, 6, 86 Технического регламента внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям (струя с минимальным расходом воды менее 2,5 л/с, по факту 1,5 л/с).

В нарушение ст. 4, 6, 84 Технического регламента, п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука 75 дБА.

Кроме того, установлено, что сотрудниками ОНД и ПР по г. Череповец выдано предписание МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» со сроком исполнения – 15.01.2023, однако в настоящее время нарушения не устранены.

Таким образом, должностными лицами МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» не приняты необходимые меры по неукоснительному соблюдению требований федерального законодательства, что повлекло нарушение прав граждан.

Причинами и условиями допущенных нарушений действующего законодательства является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35», а также отсутствием контроля со стороны директора МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35».

Указанные нарушения могут привести к созданию условий, при которых возникает опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, что недопустимо.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры города, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в письменной форме в прокуратуру города в течение месяца со дня его внесения.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции



Э.Г. Агасиев

Вологодская область
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 35»
Верещагина ул., д.5, город Череповец
Вологодская область 162602
тел. (8202) 57 86 47, факс (8202) 57 86 47
e-mail: school35@cherepovetscity.ru
ОКПО 50464182, ОГРН 1023501246878
ИНН/КПП 3528061568/352801001
17.04.2023 № _____ б/н

Прокуратура Вологодской области
г. Череповца

Ответ на запрос

На основании Представления от 31.03.2023 № 07-03-2023, Прокуратурой города проведен анализ информации ОНД и ПР по г. Череповец о соблюдении требований законодательства в сфере соблюдения требований о пожарной безопасности, общеобразовательным учреждением не выполнены следующие нарушения:

1. Кабельные линии и электропроводка системы противопожарной защиты (обнаружения пожара и оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Срок исполнения до 15.01.2023 г.
2. Выходы с лестничных клеток на чердак не выполнены в виде противопожарных дверей 2 го типа. Срок исполнения до 15.01.2023 г.
3. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. Срок устранения до 15.01.2023
4. На путях эвакуации допущена горючая отделка (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно отделочные материалы на путях эвакуации не соответствуют пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов для покрытий полов КМ2 (коридор третьего этажа). Срок исполнения до 15.01.2023
5. Вход в подвал (правое, левое крыло) не выделен противопожарной дверью. Срок исполнения до 15.01.2023 г
6. Внутренний пожарный водопровод не соответствует требованиям (струя с минимальным расходом воды менее 2,5 л/с, по факту 1,5 л/с. (Протокол № 5 от 21.01.2021 г. ФГБУ СЭТ ФПС ИПЛ по Вологодской области). Срок исполнения до 15.01.2023 г.

Получено долж. отр. р. 21.04.2023

7. Звуковые сигналы СОУТ не обеспечивают общий уровень звука 75 дБА (Протокол № 5 от 21.01.2021 г. ФГБУ СЭТ ФПС ИПЛ по Вологодской области). Срок исполнения до 15.01.2023 г.

Для устранения требований пожарной безопасности, общеобразовательному учреждению необходимо выделения дополнительного финансирования. Учреждение неоднократно направляло письма в управление образования о включении в Программу по устранению предписаний. По запросу МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» от 07.04.2023 г. получен ответ № 04-01-28 от 12.04.2023 г. от начальника управления образования, что в рамках Программы устранения предписания государственного пожарного надзора в образовательных учреждениях на 2022-2026 годы, разработанной МАУ «Центр комплексного обслуживания», в учреждении предусмотрены следующие работы: в 2024 году – замена ПП дверей и ремонт путей эвакуации, в 2026 году – монтаж устройства аварийного освещения.

Решение о выполнении запланированных работ по устранению предписаний будет принято после выделения финансирования в рамках городских средств.

Копии подтверждающих документов прилагаю.

Директор школы



И.В. Кокосова



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

пр. Победы, 91, г. Череповец, 162605, тел/факс: (8202) 77 74 40, e-mail: UO35@cherepovetscity.ru

12.04.2023

№ 04-01-28/283

Директору МАОУ «Общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями №35»

И.В. Кокосовой

Уважаемая Ирина Владимировна!

Информирую Вас о том, что в рамках Программы устранения предписаний государственного пожарного надзора в образовательных учреждениях на 2022 – 2026 годы, разработанной МАУ «Центр комплексного обслуживания», в учреждении предусмотрены следующие работы: в 2024 году – замена ПП дверей и ремонт путей эвакуации, в 2026 году – монтаж устройств аварийного освещения.

Решение о выполнении запланированных работ по устранению предписаний будет принято после выделения финансирования в рамках городских средств.

Ваше обращение направлено в МАУ «Центр комплексного обслуживания» для рассмотрения. Решение о проведении указанных в обращении работ будет приниматься при наличии финансирования в городском бюджете с учетом приоритетности направлений расходования средств.

Начальник управления образования

М.Г. Барабанова

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья № 35»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2023

г. Череповец

№3


О наложении
дисциплинарного взыскания

За ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей Трифановой М.С.,
заместителем директора по АХР

1. объявить Трифановой М.С., заместителю директора, замечание.

Основание: представление прокуратуры города Череповца от 31.03.2023 г. № 07-03-2023
«Об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих».

Директор школы



И.В. Кокосова

Ознакомлены:

Заместитель директора по АХР

Трифанова М.С..